



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

RES: PE 055-2022 ESTADO DE MATO GROSSO LEAO

5 mensagens

captacao@avantelicitacoes.com.br <captacao@avantelicitacoes.com.br>

2 de agosto de 2022 13:52

Para: pregao02@ses.mt.gov.br

Cc: miguel@avantelicitacoes.com.br

Bom dia, referente ao PE 55/2022, gostaríamos de saber se Para disjuntores acima de 630ª pode ser utilizado disjuntor motorizado ao invés do contator?

Atenciosamente,

**De:** Emerson Bomfim <projetos02@leaoenergia.com.br>**Enviada em:** terça-feira, 2 de agosto de 2022 14:29**Para:** captacao@avantelicitacoes.com.br**Assunto:** RES: PE 055-2022 ESTADO DE MATO GROSSO LEAO

Olá!

Favor fazer o seguinte questionamento:

“ Para disjuntores acima de 630ª pode ser utilizado disjuntor motorizado ao invés do contator?”

Att:

Jeferson Pereira Vieira

De: captacao@avantelicitacoes.com.br <captacao@avantelicitacoes.com.br>**Enviada em:** sexta-feira, 29 de julho de 2022 15:09**Para:** amauri.vertuan@leaoenergia.com.br; comercial01@leaoenergia.com.br; pcp01@leaoenergia.com.br; projetos05@leaoenergia.com.br**Assunto:** PE 055-2022 ESTADO DE MATO GROSSO LEAO

Olá,

Segue mais um edital identificado, os dados encontram-se no checklist, aguardo sua confirmação para darmos andamento ao processo, por gentileza se atentar ao prazo de confirmação e envio da planilha de preços.

Fico a disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

2 de agosto de 2022 14:49

Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Boa tarde,

Segue questionamento da licitante sobre o edital do PE 055 2022.

Atenciosamente,

Ideuzete Silva
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

2 de agosto de 2022 15:13

Para: captacao@avantelicitacoes.com.br, captacao@avantelicitacoes.com.br

Sua mensagem

Para: captacao@avantelicitacoes.com.br

Assunto: RES: PE 055-2022 ESTADO DE MATO GROSSO LEAO

Enviada: 02/08/2022 13:52:49 GMT-4

foi lida em 02/08/2022 15:13:21 GMT-4

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

3 de agosto de 2022 09:50

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Bom Dia!

Esclarecemos que poderá ser utilizado ambos modelos, ficando a critério da contratada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Lucas Francisco Melo Barbosa

Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções

Matrícula nº. 282150

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

4 de agosto de 2022 09:16

Para: captacao@avantelicitacoes.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]