



Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

**Re: Instalações geradores Pregão Eletrônico nº 055/2022**

2 mensagens

Superintendência de Obras Reformas e Manutenções &lt;supo@ses.mt.gov.br&gt;

2 de agosto de 2022 10:13

Para: Bruna &lt;bruna@geraforte.com&gt;

Cc: jose daniel &lt;jose.daniel@geraforte.com&gt;, Pregão da SES &lt;pregao02@ses.mt.gov.br&gt;

Ao cumprimenta-lo cordialmente, atuando com a missão de gerir ações referentes a infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos espaços de assistência à saúde, considerando a precariedade, conforto, inconformidades das estruturas existentes e a segurança dos usuários, as reformas, ampliações, adequações, reparos e modernizações têm como objetivo de adequar a infraestrutura do prédio e suas instalações, oferecendo aos usuários melhores condições de uso, assim como construções de unidades com base na necessidade da população mato-grossense.

Cabe informar que a Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções tem a **missão de gerir ações referentes à infraestrutura, contribuindo para a melhoria dos espaços das unidades da SES/MT, Estabelecimentos de Saúde e afins**, conforme Decreto nº 940, de 20 de maio de 2021, no qual dispõe quanto ao Regimento Interno desta Secretaria de Estado de Saúde.

Considerando o pregão eletrônico nº 055/2022, pertinente ao Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Aquisição de GRUPO MOTOR GERADOR, sob demanda, incluso transporte e Instalação para atender à necessidade da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em todo seu território do Mato Grosso.

Considerando o questionamento encaminhado pela licitante GERAFORTE, manifestamos os seguintes pontos:

1. Informamos que não a acervo fotográfico do local, onde a licitante poderá agendar com está Superintendência de Obras, Reformas e Manutenções a visita nos locais;
2. Quanto a distância dos cabos entre o gerador e o QGBT, informamos que se trata que um registro de preço para AQUISIÇÃO, cabendo a esta Secretaria o fornecimento do cabo de interligação;
3. Será subsolo para em todas as unidades;
4. Quanto a base de concreto, será adequado pela Secretaria;
5. Quanto ao local para construir a base de contrato, informamos que o mesmo é nivelado, e caberá a secretaria adequação da base;
6. Quanto ao acesso nas unidades, informamos que a manobra com o caminhão é de fácil acesso;

Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos ao tempo em que colocamos esta Superintendente de Obras, Reformas e Manutenções a disposição para subsidiar em quaisquer informações posteriores.

Em ter., 2 de ago. de 2022 às 06:19, Bruna <bruna@geraforte.com> escreveu:

Bom dia Srs.,

Tendo em vista a grande quantidade de equipamentos e por estarmos em Minas Gerais, este último ocasionando a indisponibilidade de realizarmos a visita técnica, solicitamos encarecidamente que, nos envie as seguintes informações dos geradores para que possamos compor nossos preços para apresentarmos nossa proposta ao Pregão supracitado:

Fotos dos locais de instalação.

Distância de cabos entre o gerador e o QGBT?

A Infraestrutura de cabeamento será realizada no subsolo ou externa?

Há base de concreto no local ou teremos que fazer?

O local onde será construído a base de concreto para assentamento do gerador é terreno nivelado?

O caminhão munck tem fácil acesso ao local de descarga do gerador?

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

**Bruna Maia**

Dep. Licitações

+ 55 (31) 3396-9694 📞 98979-9784 📱

Rua Rio Branco ,214 , Água Branca – Contagem/ MG ,CEP 32.371-490



--  
**Respeitosamente,**

---

**Bruna** <bruna@geraforte.com>

Para: Superintendência de Obras Reformas e Manutenções <supo@ses.mt.gov.br>

Cc: jose daniel <jose.daniel@geraforte.com>, Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

2 de agosto de 2022 10:14

Muito obrigada pela resposta, já nos ajudou muito.

Obrigada.

[Texto das mensagens anteriores oculto]