



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Secretaria Estadual de Saúde/MT - PE 18/2021 - 23/03/2022

6 mensagens

LG BR Licitacao Liquido Centro-Oeste <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com>

18 de março de 2022 09:14

Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Rodiney Barbosa <rodiney.barbosa@linde.com>

Prezado(a) Pregoeiro(a), bom dia,

Solicito, por gentileza, esclarecimentos a respeito do Termo de Referência do edital do PE 18/2021.

- Para os itens que apresentam a nomenclatura "CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM 3M³" devemos considerar que a unidade é M³ ou cilindros? Não está claro se está sendo licitado a carga do cilindro com ar comprimido ou o m³ do gás. Exemplo: O item abaixo se refere a 420 cilindros com ar comprimido ou 420 M³ de ar comprimido em cilindro de 3M³?

5	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM 3M³	1082273	4669	M³	35	420
---	-----------------------------------	---------	------	----	----	-----

- Nos itens que apresentam a nomenclatura "FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O2 COM 1,0/2,0/3,0 M³ UNIDADE" devemos considerar que se trata da carga de gás, correto? Exemplo: O item abaixo se refere a 432 cilindros de oxigênio, certo?

12	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O2 COM 1,0 M³. UNIDADE.	1045634	4669	UN	36	432
----	--	---------	------	----	----	-----

- O lote 7 possui um item de Nitrogênio Líquido, no entanto, não prevê o comodato de um tanque criogênico para armazenamento do Nitrogênio Líquido. Neste item está sendo licitado Nitrogênio Líquido em tanque criogênico estacionário ou tanque/dewar móvel?

32	NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, INCOLOR, INODORO, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO 99,5	1081134	4669	M³	25.920	311.040
----	---	---------	------	----	--------	---------

Hospital Regional de Cáceres – Comodato de Tanque de Oxigênio Líquido ou Cilindros com pureza estável de 99,99%, com capacidade para 33.264 m³/mês, tanque criogênico (-150°C) com capacidade 17.478 L, conforme a RDC 50 (ANVISA), pressão de 18 bar, provido de trocador de calor, regulador de pressão, tubulações, analisador de gases, pressostatos (telemetria), filtros, MEDIDOR DE VAZÃO COM CONTADOR NUMÉRICO, etc.

- Caso o código COMPRASNET não for compatível, que prevaleça a descrição da especificação constante neste Termo de Referência.

Atenciosamente,

Taiane Queiroz

Célula de Licitações - Gerência Nacional de Contas Públicas
White Martins Gases Industriais Ltda.

Tel: + 55 21 3279-9026



The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software.

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website: dataprotection.linde.com

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 10:27

Para: Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Acompanhamento da Execução de Serviços Hospitalares <gestaohospitalar@ses.mt.gov.br>

Segue para manifestação solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 018/2021, cujo objeto consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM EMPRÉSTIMO, EM REGIME DE COMODATO, DE CILINDROS/TORPEDO/TANQUE CRIOGÊNICO, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E SEUS ACESSÓRIOS, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO E ACESSÓRIOS .

Kelly Fernanda Gonçalves

Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 10:28

Para: LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com, LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com

Sua mensagem

Para: LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Secretaria Estadual de Saúde/MT - PE 18/2021 - 23/03/2022

Enviada: 18/03/2022 09:14:22 GMT-4

foi lida em 18/03/2022 10:28:00 GMT-4

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 14:40

Para: Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br>

Segue , Segue para manifestação solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 018/2021, cujo objeto consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM EMPRÉSTIMO, EM REGIME DE COMODATO, DE CILINDROS/TORPEDO/TANQUE CRIOGÊNICO, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E SEUS ACESSÓRIOS, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO E ACESSÓRIOS .

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

----- Forwarded message -----

De: **LG BR Licitacao Liquido Centro-Oeste** <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com>

Date: sex., 18 de mar. de 2022 às 09:14

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Secretaria Estadual de Saúde/MT - PE 18/2021 - 23/03/2022

To: pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

Cc: Rodiney Barbosa <rodiney.barbosa@linde.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Selma Aparecida Carvalho <selmacarvalho@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

22 de março de 2022 15:10

Em resposta ao esclarecimento da Empresa White Martins sobre o pregão 18-2021 em anexo a resposta da área demandante.

Selma

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MEMORANDO 655.2022.GBSAGH.SES.MT.pdf

136K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Para: LG BR Licitacao Liquido Centro-Oeste <LG.BR.Licitacao.Liquido.Centro-Oeste@linde.com>

22 de março de 2022 15:57

Boa tarde,

Segue em anexo as respostas ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa White Martins Gases Industriais Ltda., referente ao edital do PE 018/2021, cujo objeto consiste na "cujo objeto consiste no CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS COM EMPRÉSTIMO, EM REGIME DE COMODATO, DE CILINDROS/TORPEDO/TANQUE CRIOGÊNICO, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E SEUS ACESSÓRIOS, E, LOCAÇÃO DE CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO E ACESSÓRIOS".

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



MEMORANDO 655.2022.GBSAGH.SES.MT.pdf

136K