



CONVENÇÕES	
AF - COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL	INDICAÇÃO DE COLUNA OU TUBO VERTICAL COM CONTEÚDO DESCENDO
PVC - TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO	INDICAÇÃO DE COLUNA OU TUBO VERTICAL COM CONTEÚDO SUBIDO
RD - VALVULA DE FECHAMENTO REGISTRO DE GAVETA	
RP - VALVULA DE FECHAMENTO REGISTRO DE PRESSÃO	
VD - VALVULA DE DESCARGA DE BAIXA PRESSÃO	
VDM - VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	
ALIMENTAÇÃO - ENTERRADA	DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO - ENTERRADA	

OBSERVAÇÕES	
1 - ESTE PROJETO FOI CONCEBIDO SEQUINDO OS PARÂMETROS DAS NORMAS ABAIXO: * NBR 5.626/1998 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA * NBR 5.648/2010 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA * TODAS AS TUBULAÇÕES A SEREM EMPREGADAS NESSE PROJETO SEQUINDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: * PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO DE SERVIÇO 7,5 Kg/cm ² , CONFORME NBR 5.648/2010, "TIPORE" OU "AMANGÃO"	

INDICAÇÕES	
<ul style="list-style-type: none"> Registro bruto gaveta Industrial - oPVC soldável Registro de Pressão com PVC soldável Registro de gaveta cilíndrica cromada oPVC soldável Valvula de descarga oPVC soldável Valvula de descarga p/ Mictório Ponto de Utilização 	

3 ISOMÉTRICA: Instalações Prediais de Água Fria
Escala: 1/75

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE Superintendência de Obras, Reformas e Manutenção	
PROJETO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DA REDE DE FRIO - ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE ALTA FLORESTA/ SES	
LOCAL: AV. PERIMETRAL ROGÉRIO SILVA, LOTE URBANO LP 04-C, CENTRO - ALTA FLORESTA/MT	
PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
AUTOR DO PROJETO: MARCIO BRAGA DE ALMEIDA Engenheiro Sanitário e Ambiental CREA: 121088988-0	
RESP. TÉCNICO: MARCIO BRAGA DE ALMEIDA	
PROJETO: Projeto de Instalações de Água Fria Hidráulica - arquitetura	HIDRÁULICO FOLHA Nº: 03/03
ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2018
DESenhador: MARCIO BRAGA	