



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

MEMORANDO Nº 655/2022/GBSAGH/SES-MT

Cuiabá-MT, 21 de março de 2022.

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS – PREGÃO/SES

Sra. Eugênia Célia da Silva Souza
Assessora de Aquisições – CA/SUAC

ASSUNTO: Processo n. 135775/2020 – Resposta as esclarecimento Pregão 018/2021

Senhora Assessora:

Em atenção a solicitação de manifestação quanto a esclarecimento ao edital do Pregão 018/2021, referente ao processo nº 135775/2020 para a cujo objeto trata-se de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais com empréstimo em regime de comodato de cilindros/torpedo/tanque criogênico e locação de central de ar comprimido medicinal e seus acessórios e locação de central de vácuo clínico e acessórios”, pela Empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, temos a informa

Quanto aos questionamentos da Empresa **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**

- Para os itens que apresentam a nomenclatura “CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM 3M³” devemos considerar que a unidade é M³ ou cilindros? Não está claro se está sendo licitado a carga do cilindro com ar comprimido ou o m³ do gás. Exemplo: O item abaixo se refere a 420 cilindros com ar comprimido ou 420 M³ de ar comprimido em cilindro de 3M³?

R: O deve ser considerar é unidade – 1 cilindro com 3m³

LOTE 01 – Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella e Unidade de Coleta Transfusional.
(CONSUMO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SIAG.	COMPRASNET	UND	QTD	QTD
					MENSAL	ANUAL
5	CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM 3M ³	1082773	4669	M ³	35	420

Exemplo. 35(trinta e cinco) cilindro mensais, somando 420 cilindros anuais de ar comprimido de cilindro de 3m³.



Governo do Estado de Mato Grosso
SES – Secretaria de Estado de Saúde
Gabinete da Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar

- Nos itens que apresentam a nomenclatura "FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O₂ COM 1,0/2,0/3,0 M³ UNIDADE" devemos considerar que se trata da carga de gás, correto? Exemplo: O item abaixo se refere a 432 cilindros de oxigênio, certo?

R: Sim, se trata de unidade de medida "UN" então como o lote 3 item 5, portanto quantitativo mensal 36 torpedos somando anual 432 torpedos de 1m³

LOTE 03 – Hospital Regional de Sinop (CONSUMO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SIAG.	COMPRAS NET	UND	QTD	QTD
					Mensal	Anual
5	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O ₂ COM 1,0 M ³ . UNIDADE.	1045634	4669	UN	36	432
6	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O ₂ COM 2,0 M ³ . UNIDADE	1045633	4669	UN	12	144
7	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA TORPEDO DE O ₂ COM 3,0 M ³ . UNIDADE	1045632	4669	UN	12	144

LOTE 07 – Hospital Regional de Cáceres (CONSUMO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SIAG.	COMPRAS NET	UND	QTD	QTD
					Mensal	Anual
6	NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, INCOLOR, INODOR, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO 99,5	1081134	4669	UN	25.920	311.040

- O lote 7 possui um item de Nitrogênio Líquido, no entanto, não prevê o comodato de um tanque criogênico para armazenamento do Nitrogênio Líquido. Neste item está sendo licitado Nitrogênio Líquido em tanque criogênico estacionário ou tanque/dewar móvel?

R: Informamos que quanto ao armazenamento do Nitrogênio Líquido, será de responsabilidade da SES/MT.

Atenciosamente,


Selma Aparecida de Carvalho
Técnica do SUS/matricula 63521


Caroline Campos Dobes V. Neves
Secretária Adjunta de Gestão Hospitalar