



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pedido de esclarecimento - Item 3 - Pregão Eletrônico nº 11/2022

4 mensagens

Tiago Aurélio Campos Mateus <tcamposmateus@yahoo.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de fevereiro de 2022 12:32

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

Com relação aos item 3 do presente pregão nº 11/2022, verificamos que o equipamento, a saber um nobreak de 1,2kva, necessita de entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa, contudo tais acessórios não são usuais para equipamento desta potência, a maioria dos fabricantes atualmente não constroem seus nobreaks desta forma, visto que tais equipamentos são utilizados para estações de trabalhos simples, a saber: um computador, um monitor e uma impressora jato de tinta, sendo assim um nobreak de 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída seria o ideal, resolveria a demanda do órgão.

Sendo assim poderíamos ofertar um nobreak 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída, apenas, sem a entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa? Está correto nosso entendimento?

Att.

Tiago Campos
Depto de Licitações
Tiago Aurélio Campos Mateus06437968605
CNPJ 40.966.955/0001-12
Tel: 035 98891 0777

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2022 21:37

Para: COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação <cti@ses.mt.gov.br>, Luciano Barco <lucianobarco@ses.mt.gov.br>

Segue para ciência e manifestação quanto a solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no ***“Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde”***.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

**Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410**

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>

14 de fevereiro de 2022 12:21

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Para: Pregoeira Oficial SES

Kelly Fernanda Gonçalves

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Prezada Pregoeira,

Em atenção a solicitação de manifestação quanto aos questionamentos, oriundos do Departamento Comercial da empresa **Tiago Aurélio Campos Mateus**, referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no "Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde".

Questionamentos :

1) Com relação aos item 3 do presente pregão nº 11/2022, verificamos que o equipamento, a saber um nobreak de 1,2kva, necessita de entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa, contudo tais acessórios não são usuais para equipamento desta potência, a maioria dos fabricantes atualmente não constroem seus nobreaks desta forma, visto que tais equipamentos são utilizados para estações de trabalhos simples, a saber: um computador, um monitor e uma impressora jato de tinta, sendo assim um nobreak de 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída seria o ideal, resolveria a demanda do órgão. Sendo assim poderíamos ofertar um nobreak 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída, apenas, sem a entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa? Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Em relação a entrada RS232 opto acoplada, o entendimento está correto. Em relação a saída será de acordo com a especificação , tensão saída: 110,220 v.

Atenciosamente,

LUCIANO BARCO*Superintendente de Tecnologia da Informação***ICARO FERREIRA DA SILVA***Coordenador de Assistência Técnica e Suporte à Usuários de T.I.***SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(65) 3613-5332**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

14 de fevereiro de 2022 14:20

Para: Tiago Aurélio Campos Mateus <tcamposmateus@yahoo.com.br>

Segue manifestação da area técnica quanto aos esclarecimento solicitado.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira SES-MT

Em atenção a solicitação de manifestação quanto aos questionamentos, oriundos do Departamento Comercial da empresa **Tiago Aurélio Campos Mateus**, referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no "Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde".

Questionamentos :

1) Com relação aos item 3 do presente pregão nº 11/2022, verificamos que o equipamento, a saber um nobreak de 1,2kva, necessita de entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa, contudo tais acessórios não são usuais para equipamento desta potência, a maioria dos fabricantes atualmente não constroem seus nobreaks desta forma, visto que tais equipamentos são utilizados para estações de trabalhos simples, a saber: um computador, um monitor e uma impressora jato de tinta, sendo assim um nobreak de 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída seria o ideal, resolveria a demanda do órgão. Sendo assim poderíamos ofertar um nobreak 1200VA, 2 Baterias de 12V 7AH, 115/220V na entra e 115V na saída, apenas, sem a entrada RS232 opto acoplada e entrada de conector de bateria externa? Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA: Em relação a entrada RS232 opto acoplada, o entendimento está correto. Em relação a saída será de acordo com a especificação , tensão saída: 110,220 v

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]