



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Pedido de Esclarecimento - SES-MT - PE 011/20224 mensagens

olmir ioris e cia ltda ioris <olmieletro@gmail.com>
Para: pregao02@ses.mt.gov.br

17 de março de 2022 16:47

Boa tarde.

Solicito esclarecimento quanto ao Pregão Eletrônico nº 011/2022.

No **Item 5, Grupo 1**, é solicitado o seguinte produto:

"NOBREAK 8,0 KVA: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: bivolt v, características adicionais: bypass automático e manual, frequência: 60 hz, tipo: microcontrolado, tensão saída: bivolt v, variação entrada: +, - 15%, fator potência: 0,8, capacidade nominal: 7,5 kva, quantidade fases: trifásico (3f+n+t), tipo onda: senoidal", "Unidade"

No referido item, é solicitado **NOBREAK 8,0 KVA**. Porém, o restante das especificações descreve um **ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 7,5 KVA**. Sendo assim, surge a seguinte dúvida: O produto desejado é um **nobreak** ou um **estabilizador de tensão**?

--

Lucas A. da Silva

Licitação

| Olmi Informática

| Olmir Ioris e Cia Ltda

| Erica De Fatima Gentil

| Cleide Beatriz Ioris Eireli

66 3566-1240

olmieletro@gmail.com

[Av. Mato Grosso, 92N](#), Centro, Juína - MT, CEP 78.320-000

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 09:20

Para: COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
<cti@ses.mt.gov.br>

Segue solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 011/2022, cujo objeto consiste no ***Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretaria Estadual de Saúde.***

Atenciosamente

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410

Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT

COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 09:37

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Em atenção a solicitação de esclarecimento, informamos que:

Considerar nobreak de 8 KVA.

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(65) 3613-5332



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 10:35

Para: olmir ioris e cia ltda ioris <olmieletro@gmail.com>

A a área Técnica informa:

Considerar nobreak de 8 KVA.

Kelly fernanda Gonçalves

Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]